



Заместителю начальника ОНД и ПР
по Одоевскому и Арсеньевскому районам
Тульской области
ГУ МЧС России по Тульской области
подполковнику внутренней службы
Н.М. Мухину

Во исполнение Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.12.2020 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области администрация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Направлена заявка Игнатову С.В., директору ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС», осуществляющего техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации (договор №68-20-О от 9 января 2020 г., исходящий № 210 от 11.12.2020 г.) (копия письма прилагается).
2. 17.12.2020г. инженер ОПС А.М. Герцен ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС» произвёл проверку АПС, чистку ШС 5, 6 (копия акта прилагается).

В настоящее время АПС МОУ ДО «ДДТ» работает в дежурном режиме.

Приложение:

- копия договора № 68-20-О на техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации от 09.01.2020 г.;
- копия заявки в ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС» № 210 от 11.12.2020 г.;
- копия акта технического состояния системы АПС и СОУЭ от 17.12.2020 г.

Директор МОУ ДО «ДДТ»



Ларина Т.Н.

подпись
22.12.20