



**Заместителю начальника ОНД и ПР
по Одоевскому и Арсеньевскому районам
Тульской области
ГУ МЧС России по Тульской области
подполковнику внутренней службы
Н.М. Мухину**

Во исполнение Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.12.2020 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области администрация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Направлена заявка Игнатову С.В., директору ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС», осуществляющего техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации (договор №68-20-О от 9 января 2020 г., исходящий № 210 от 11.12.2020 г.) (копия письма прилагается).
2. 17.12.2020г. инженер ОПС А.М. Герцен ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС» произвёл проверку АПС, чистку ШС 5, 6 (копия акта прилагается).

В настоящее время АПС МОУ ДО «ДДТ» работает в дежурном режиме.

Приложение:

- копия договора № 68-20-О на техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации от 09.01.2020 г.;
- копия заявки в ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС» № 210 от 11.12.2020 г.;
- копия акта технического состояния системы АПС и СОУЭ от 17.12.2020 г.

Директор МОУ ДО «ДДТ»



Ларина Т.Н.

наличии
22.12.20
[Signature]



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области
Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Тульской области
301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел (48736)4-10-69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

"21" декабря 2020 г.
(дата составления)

п. Арсеньев
(место составления)

Я, ВРИО главного государственного инспектора по пожарному надзору Одоевского и Арсеньевского районов Тульской области, заместитель начальника ОНДиПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области Мухин Николай Михайлович
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрев материалы дела № 141 от 15.12.2020 года в отношении должностного лица:

Фамилия Лариной

Имя Татьяна

Отчество Николаевны

Дата и место рождения 11.11.1961 года с-з «Первомайский» Арсеньевского района Тульской области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания Арсеньевский район поселок Арсеньев
улица Пролетарская дом 28

Фактически проживающий(ая) Тульская область Арсеньевский район поселок Арсеньев
улица Пролетарская дом 28

Документ, удостоверяющий личность паспорт 70 05 № 791212 ОВД Арсеньевского района
Тульской области 30.11.2006 года

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался

Работающий(ая)/служащий(ая) директор МОУ ДО «ДЛТ Арсеньевский район
(наименование и адрес организации, телефон)

при участии:

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены,

(подпись)

Ларина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

10.12.2020 года в 13 часов 22 минуты по адресу: Арсеньевский район поселок Арсеньев
Папанина дом 8, на объекте МОУ ДО «ДЛТ» Арсеньевский район

Нарушены:

требования пожарной безопасности установленные п. 61,63 правил противопожарного режима
в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), ст. 83 ФЗ -№
123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

а именно: директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н., не обеспечила исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, выразившееся в ложном срабатывании АПС
(изложение обстоятельств и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № 141 от 15.12.2020 года, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

допущены по вине: директора МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Лариной Т.Н.

так как директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н.

своими действиями (бездействием) нарушил требования пожарной безопасности установленные п. 61, 63 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), ст. 83 ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования)

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: принимая во внимание статью 4.3. «Обстоятельства, отягчающие административную ответственность» п. 1 п.п. 2 повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом.

Наличие ходатайств и отводов: не поступали

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ, и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

признать директора МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларину Т.Н.

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности установленных п. 61, 63 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), ст. 83 ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере: 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей,
(прописью)

который должен быть внесен на:

Наименование получателя платежа:	УФК по Тульской области (ГУ МЧС России по ТО)
Налоговый орган:	ИНН 7106063211
Код ОК ТО	70701000
Расчетный счет	40101810700000010107
Наименование банка	Отделение Тула г.Тула
БИК	047003001
Наименование платежа	денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»
КПП	710601001
КБК	177 1 16 01201 01 0004 140
л/с	04661784090
УИН	

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

