


Заместителю начальника ОНД и ПР  
по Одоевскому и Арсеньевскому районам  
Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Тульской области  
подполковнику внутренней службы  
Н.М. Мухину

Во исполнение Вашего представления «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от 28.10.2020 г. администрация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район сообщает:

1. Направлено письмо директору ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС», осуществляющему техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации (договор № 68-20-О от 9 января 2020 г.) исходящий № 185 от 26.10.2020. (копия прилагается).
2. 27 октября 2020 г. инженер ОПС А.М. Герцен ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМС» произвёл проверку ШС 3 и 5, произвёл чистку ШС 3 (копия акта прилагается).
3. Установлен прибор ПКУ С2000-М для проверки журнала сообщений на объекте

Директор



*Т.Н. Ларина*

Т.Н. Ларина

Приложения:

- копия договора № 68-20-О на техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации от 9 января 2020 г.;
- копия акта технического состояния системы АПС и СОУЭ от 27.10.2020 г.;
- копия журнала технического обслуживания комплекса автоматической пожарной сигнализации на объекте МОУ ДО «Дом детского творчества» МО Арсеньевский район, по адресу Тульская область, Арсеньевский район, пр Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а.

*997*

*Мухину*  
30.10.20  
*[Signature]*