



МЧС России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности
по Одоевскому и Арсеньевскому
районам
(ОНДи ПР)

Юридический адрес:
301440, Тульская область,
п. Одоев, ул. Первомайская д.28

28 октября 2020 г.

№

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Директору МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район»
Лариной Т.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

“ 28 ” октября 20 20 г.
(дата составления)

п. Арсеньevo
(место составления)

Мной, заместителем начальника ОНДи ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам
(должность, подразделение, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего представление)
Мухиным Николаем Михайловичем

в отношении МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район

(1. Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность,
301500 Тульская область Арсеньевский район поселок Арсеньevo улица Папанина дом 8
юридический и фактический адрес; 2. Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний

адрес; 3. Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан,

место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

25.10.2020 года в 20 часов 42 минуты по адресу: Арсеньевский район поселок Арсеньevo улица Папанина дом 8, на объекте МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативных правовых актов)

Нарушены: п.п. 61, 63 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), ст. 83 ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-- не обеспечила исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, выразившееся в ложном срабатывании АПС

На основании 23.34; 29.13 КоАП РФ

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений, а именно:

-- обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации

Информацию о принятых мерах представить в: ОНДи ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам по адресу: Тульская область п. Арсеньevo ул. Бандикова д. 32

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника ОНДи ПР по Одоевскому и
Арсеньевскому районам подполковник внутренней службы

(должность, подразделение, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего определение)

Мухин Н.М.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

28.10.2020 г.
(дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Директор МОУ ДО «ДДТ»
Арсеньевский район»

Ларина Т.Н.

(должность)

Ларина Т.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

28.10.2020 г.
(дата вручения)