

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области  
301440 Тульская область рп. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел. (48736)4-10-69  
301510 Тульская область рп. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел. (48733)2-13-71  
E-mail: ondupr.odoev.arsenievo@mail.ru

р.п. Арсеньево

« 28 » апреля 20 21 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

13 часов 45 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 28**

по адресу/адресам: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: Заместителя главного государственного инспектора по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору 28 от 24.03.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район

(плановая/внеплановая, выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.04.2021 г. в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проверка по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, продолжительностью 1 час;

05.04.2021 г. в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проверка по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, продолжительностью 1 час;

07.04.2021 г. в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проверка по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, продолжительностью 1 час;

09.04.2021 г. в период с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. проверка по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, продолжительностью 1 час;

28.04.2021 г. в период с 12 ч. 45 мин. до 13 ч.45 мин. проверка по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, продолжительностью 1 час;

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней -5 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одоевскому и Арсеньевскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район Ларина Т.Н. 01.04.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам подполковник внутренней службы Мухин Н.М., старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам капитан внутренней службы Серегина О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности)

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район Ларина Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	<p>Планы эвакуации не состоят из графической и текстовой частей.</p> <p>Размер плана эвакуации не выбран в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов: 600 х 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации; 400 х 300 мм— для локальных планов эвакуации.</p> <p>Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, не обозначены штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.</p> <p>Планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов.</p> <p>Фон плана эвакуации не желтовато-белый или белый для фотолюминесцентных материалов.</p> <p>Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) не черного цвета независимо от фона.</p> <p>Планы эвакуации не вывешены на стенах помещений и коридоров, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	<p>п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</p>	
2	<p>Отсутствует проектная документация, разработанная и</p>	<p>ст. 83 ч. 1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22</p>	

	утвержденная, в установленном порядке	июля 2008 года № 123-ФЗ	
3	Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
4	Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.	п. 29 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
5	Кабеля и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям	п. 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»	
6	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
7	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия	п. 56 ППР в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ	

	дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
8	Руководитель организации не обеспечил объект защиты на 2 этаже первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
9	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на 2 этаже не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
10	Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	п. 392 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
11	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;	п. 393 (з) ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
12	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица,	п. 394 (а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о) ППР в РФ	

<p>ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;</p> <p>б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;</p> <p>ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;</p> <p>з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>и) обеспечение соблюдения</p>	<p>утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479</p>	
--	--	--

<p>требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>		
--	--	--

13	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 2 этаже, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	п. 407 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
14	Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации 2 этажа	ст. 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	
15	Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;	Ст. 52 ч. 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	
16	Руководителем организации не проводится первичный противопожарный инструктаж	п. 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")	
17	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;	п. 17-а ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
18	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не	п. 26 ППР в РФ утвержденных	

	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
19	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
20	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	
21	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов на 2 этаже	Ст. 107 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	
22	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1 479	

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов юридической (предпринимательской) деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)\_не выявлены;



-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:-----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

Ларина Т.Н.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего )

Мухин Н.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего )

Серегина О.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Ларина Т.Н.  
Мухин Н.М.  
Серегина О.В.

Прилагаемые к акту документы: распоряжение заместителя главного государственного инспектора по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору от 24 марта 2021 года №27, предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №28/1/1-22 от 28.04.2021 г., уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 28.04.2021 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы Н.М. Мухин  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» апреля 2021 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области капитан внутренней службы О.В. Серегина  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):