



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел. 21-10-30 факс 56-87-26 (код-848-72) E-mail: mchs@tularegion.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области

301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел. (48736)4-10-69

301510 Тульская область п. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел. (48733)2-13-71

E-mail: ondpr.odoev.arsenievo@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58

по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

«12» мая 2021 г.

(дата составления)

п. Арсеньево

(место составления)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Одоевского и Арсеньевского районов
Тульской области, старший инспектор ОНДиПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам
Тульской области УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области Серегина Олеся Викторовна
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях рассмотрев материалы дел № 58 от 28.04.2021 года в отношении
должностного лица: директора МОУ ДО «ДЦТ» Арсеньевского района

Фамилия Лариной

Имя Татьяна

Отчество Николаевны

Дата и место рождения 11.11.1961 года с-з «Первомайский» Арсеньевский р-на Тульская область
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания Тульская область Арсеньевский район
поселок Арсеньево улица Пролетарская дом 28 квартира 2

Фактически проживающий(ая) Тульская область Арсеньевский район поселок Арсеньево улица
Пролетарская дом 28 квартира 2

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 70 05 № 791212 ОВД Арсеньевского района
Тульской области 30.11.2006 года

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: привлекалась 27.10.2020 года
Работающий(ая)/служащий(ая) директор МОУ ДО «ДЦТ» Арсеньевского района

(наименование и адрес организации, телефон)

при участии:

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ,
разъяснены,

(подпись)

Ларина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В период с 10 ч. 00 мин. 01.04.2021 г. до 13 ч. 45 мин. 28.04.2021 г. в ходе проведения плановой
проверки МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального
образования Арсеньевский район, расположенного по адресу: Тульская область, Арсеньевский
район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, являясь ответственной за соблюдение требований
пожарной безопасности:

-- Планы эвакуации не состоят из графической и текстовой частей. Размер плана эвакуации не выбран в
зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов: 600

х 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации; 400 х 300 мм — для локальных планов эвакуации.

- Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, не обозначены штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. Планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов. Фон плана эвакуации не желтовато-белый или белый для фотолюминесцентных материалов. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) не черного цвета независимо от фона. Планы эвакуации не вывешены на стенах помещений и коридоров, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации;

-- Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке

-- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.

-- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

-- Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям

-- Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

-- Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер,

- циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

-- Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов на 2 этаже

- -- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- -- Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

-- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа

-- Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- -- Руководителем организации не проводится первичный противопожарный инструктаж
- -- Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
 - Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации 2 этажа
 - Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 2 этаже, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
- -- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
 - а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;
 - б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;
 - в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 - г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
 - ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
 - з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
 - и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 - к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
 - л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
 - м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
 - н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте

защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

-- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

-- Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

-- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на 2 этаже не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

-- Руководитель организации не обеспечил объект защиты на 2 этаже первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

- --Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

Нарушены: п. п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы флуоресцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», ст. 83, 107, 52 ч. 5, 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.п.17-а, 24, 26, 29, 36, 37, 43, 50, 56, 60, 392, 393 (з,) 394 (а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о), 407, правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, П 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13.130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования)

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: принимая во внимание п. 2 ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: определением о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности от 28.04.2021 г.

Наличие ходатайств и отводов: не поступали

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ, и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

признать директора МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевского района Ларину Татьяну Николаевну (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности установленные п. п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», ст. 83, 107, 52 ч. 5, 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.п. 17-а, 24, 26, 29, 36, 37, 43, 50, 56, 60, 392, 393 (з.) 394 (а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о), 407, правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, П 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

(наименование административного правонарушения)
и назначить наказание в виде административного штрафа в размере: 6000 рублей (шесть тысяч) рублей. (прописью)

который должен быть внесен на:

Наименование получателя платежа:	УФК по Тульской области (ГУ МЧС России по ТО)
Налоговый орган:	ИНН 7106063211
Код ОКТМО	70701000
Расчетный счет	03100643000000016600
Наименование банка	Отделение Тула Банка России\ УФК по Тульской области г. Тула
БИК	017003983
Наименование платежа	за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»
КПП	710601001
КБК	177 11601201010004140
л/с	04661784090
Кор\счет	40102810445370000059
УИН	

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)
не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, представляет по адресу: 301510 Тульская область п. Арсеньеве ул. Бандикова д. 32

(органа, вынесшего постановление)
Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ (если были изъяты): не изымались

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

"12" мая 2021 г.


(подпись)

Ларина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

(должность) (реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)
Я, государственный инспектор по пожарному надзору Одесского областного государственного пожарного надзора Арсеневского района
Тулской области, старший инспектор ОНДиПР по Арсеневскому району
Тулской области УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области Ларина Т.Н. 12 мая 2021 г.



Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (полному представителю):
"12" мая 2021 г.

Ларина Т.Н.
(подпись)

Ларина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

(должность) (реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)
Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
"___" _____ 20__ г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Одновременно сообщаем: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99