



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области

301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел. (48736)4-10-69

301510 Тульская область п. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел. (48733)2-13-71

ПРОТОКОЛ № 58
об административном правонарушении

28 апреля 2021 года

п. Арсеньево

место составления: город, район

Я, старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области капитан внутренней службы О.В. Серегина
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании ст.23.34, ст.28.1, ст.28.2, ст.28.3, ст.28.5 КоАП РФ

в присутствии

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы (при наличии свидетелей и потерпевших - их фамилии, имена, отчества и адреса)
составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) должностного лица:

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

1. Фамилия, имя, отчество

Ларина Татьяна Николаевна

2. Дата и место рождения

11.11.1961года с-з «Первомайский» Арсеньевский р-на Тульская область

3. Гражданство

РФ

4. Адрес места жительства, тел.

Арсеньевский район поселок Арсеньево улица Пролетарская дом 28 квартира 2

5. Место работы (учебы)

МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевского района

6. Занимаемая должность

Директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевского района

7. Заработка плата (иной заработок)

Паспорт 70 05 № 791212 ОВД Арсеньевского района

8. Документ, удостоверяющий личность

Тульской области 30.11.2006 года

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

9. ИИН

10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Привлекалась 27.10.2020

года

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.2, 25.6 КоАП РФ свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.


Права и обязанности разъяснены и понятны:

1. _____ / _____ /
(фамилия, инициалы, подписи свидетеля)

3. _____ / _____ /
(фамилия, инициалы, подпись потерпевшего)

2. _____ / _____ /
(фамилия, инициалы, подписи свидетеля)

Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь и желаю давать показания
(владею/не владею) (нуждаюсь/не нуждаюсь)
на _____ языке.


(подпись)

Ларина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

Переводчику _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

Разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 25.10 КоАП РФ, в том числе обязанность выполнить полно и точно порученный ему перевод, и он предупрежден об ответственности за заведомо неправильный перевод в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Место, дата, время совершения и событие административного правонарушения:

В период с 10 ч. 00 мин. 01.04.2021 г. до 13 ч. 45 мин. 28.04.2021 г. в ходе проведения плановой проверки МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район, расположенного по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, являясь ответственной за соблюдение требований пожарной безопасности:

-- Планы эвакуации не состоят из графической и текстовой частей. Размер плана эвакуации не выбран в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов: 600 x 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации; 400 x 300 мм — для локальных планов эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, не обозначены штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. Планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов. Фон плана эвакуации не желтовато-белый или белый для фотолюминесцентных материалов. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) не черного цвета независимо от фона. Планы эвакуации не вывешены на стенах помещений и коридоров, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации;

-- Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке
-- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.

-- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антитаница", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

-- Кабеля и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям

-- Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

-- Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

- Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов на 2 этаже
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
- Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- Руководителем организации не проводится первичный противопожарный инструктаж
- Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
- Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации 2 этажа
- Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 2 этаже, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
 - а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;
 - б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;
 - в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 - г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
 - ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
 - з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
 - и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

-- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражаны следующие вопросы:

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

-- Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

-- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на 2 этаже не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

-- Руководитель организации не обеспечил объект защиты на 2 этаже первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

--Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

Нарушены: п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», Ст 83, 107, 52 ч. 5, 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.п.17-а, 24, 26, 29, 36, 37, 43, 50, 56, 60, 392, 393 (з.) 394 (а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о), 407, правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, П 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

(ссылки на статьи, пункты нормативных правовых актов, которые нарушены)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
*запись оглашена и переведена
в открытое уирование, органа производящего судебные избранные органы
кою 1-4 статьи. На вопрос отчего наложено ограничение кот вынесен
формулировки, члены которых утверждали ограничение заявлено арт. 10 ч. 1
запись, вынесенная в соответствии с законом оно не имеет*
уц. Панка 19 8-9 оши
подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Ларина Т.В

Перечень изъятых вещественных доказательств (при наличии):
не существует

К протоколу прилагается (при наличии):
—

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться от свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Директор МОУДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н

Т.Н.Ларина

(должность, фамилия, имя, отчество, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

Рассмотрение дела об указанном административном правонарушении состоится

12 мая 2021 года в 14 часов 30 минут в ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области в каб. № 2 по адресу: Тульская область Арсеньевский район, поселок Арсеньево, улица Бандикова , дом 32

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке
(уведомление от №)

С протоколом ознакомлен (протокол мне прочитан и переведен на язык):

Директор МОУДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н

Т.Н.Ларина

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

Копию протокола получил:

Директор МОУДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н

Т.Н.Ларина

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

От подписи в протоколе отказался:

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Факт совершенного административного правонарушения подтверждается свидетелями (если они имеются):

1) _____,
(фамилия, имя, отчество, адрес постоянной (временной))

регистрации, фактический адрес места проживания, место работы, адрес, должность, телефон

(фамилия, инициалы)

(подпись свидетеля)


2) _____,
(фамилия, имя, отчество, адрес постоянной (временной))

регистрации, фактический адрес места проживания, место работы, адрес, должность, телефон)

(фамилия, инициалы)

(подпись свидетеля)

Старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Тульской области капитан внутренней службы О.В. Серегина

 28 апреля 2021 года
(подпись) (дата)

Одновременно сообщаем: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.