



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26  
Отдел надзорной деятельности и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области  
301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел. (48736)4-10-69  
301510 Тульская область п. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел. (48733)2-13-71

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**об административном правонарушении**

28 апреля 2021 года

п. Арсеньево

место составления: город, район

Я, старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Тульской области капитан внутренней службы О.В. Серегина

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании ст.23.34, ст.28.1, ст.28.2, ст.28.3, ст.28.5 КоАП РФ в присутствии

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы (при наличии свидетелей и потерпевших - их фамилии, имена, отчества и адреса)  
составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) должностного лица:

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

1. Фамилия, имя, отчество Ларина Татьяна Николаевна
2. Дата и место рождения 11.11.1961 года с-з «Первомайский» Арсеньевский р-на Тульская область
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. Арсеньевский район поселок Арсеньево улица Пролетарская дом 28 квартира 2
5. Место работы (учебы) МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевского района
6. Занимаемая должность Директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевского района
7. Заработная плата (иной заработок)
8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 70 05 № 791212 ОВД Арсеньевского района Тульской области 30.11.2006 года

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

9. ИНН

10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Привлекалась 27.10.2020 года

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.2, 25.6 КоАП РФ свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Права и обязанности разъяснены и понятны:

1. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы, подписи свидетеля)  
3. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы, подпись потерпевшего)

2. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы, подписи свидетеля)

Русским языком владею, в услугах переводчика НЕ НУЖДАЮСЬ и желаю давать показания  
(владею/не владею) (нуждаюсь/не нуждаюсь)  
на \_\_\_\_\_ языке.

  
(подпись)

Ларина Т.Н.  
(инициалы, фамилия)

Переводчику \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

Разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 25.10 КоАП РФ, в том числе обязанность выполнить полно и точно порученный ему перевод, и он предупрежден об ответственности за заведомо неправильный перевод в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Место, дата, время совершения и событие административного правонарушения:

В период с 10 ч. 00 мин. 01.04.2021 г. до 13 ч. 45 мин. 28.04.2021 г. в ходе проведения плановой проверки МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район, расположенного по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, р.п Арсеньево, улица Папанина, д. 8-а, являясь ответственной за соблюдение требований пожарной безопасности:

- Планы эвакуации не состоят из графической и текстовой частей. Размер плана эвакуации не выбран в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов: 600 x 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации; 400 x 300 мм — для локальных планов эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, не обозначены штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. Планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов. Фон плана эвакуации не желтовато-белый или белый для фотолюминесцентных материалов. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) не черного цвета независимо от фона. Планы эвакуации не вывешены на стенах помещений и коридоров, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации;
- Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке
- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.
- Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.
- Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям
- Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
- Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

- Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов на 2 этаже
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
- Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- Руководителем организации не проводится первичный противопожарный инструктаж
- Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
- Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации 2 этажа
- Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 2 этаже, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
  - а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;
  - б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;
  - в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
  - г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
  - ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
  - з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
  - и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

-- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

-- Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

-- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на 2 этаже не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

-- Руководитель организации не обеспечил объект защиты на 2 этаже первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

--Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

Нарушены: п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», Ст 83, 107, 52 ч. 5, 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.п. 17-а, 24, 26, 29, 36, 37, 43, 50, 56, 60, 392, 393 (з), 394 (а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о), 407, правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, П 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

(ссылки на статьи, пункты нормативных правовых актов, которые нарушены)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: Здание МОУ ДО "переехало в административное управление, оно не административный процесс осертифицировал от него 1-4 этаж. На первом этаже находится организация кот. является организацией, членом которой утверждена администрация. Это не адм. до пр. с. Этого, документация, на размещении в здании улич. благоустрой. п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 8-9 ОИШ не имеет

Перечень изъятых вещественных доказательств (при наличии):

не существует

К протоколу прилагается (при наличии):

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

Рассмотрение дела об указанном административном правонарушении состоится

12 мая 2021 года в 14 часов 30 минут в ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области в каб. № 2 по адресу: Тульская область Арсеньевский район, поселок Арсеньево, улица Бандикова, дом 32

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке (уведомление от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

С протоколом ознакомлен (протокол мне прочитан и переведен на \_\_\_\_\_ язык):

Директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

Копию протокола получил:

Директор МОУ ДО «ДДТ» Арсеньевский район Ларина Т.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

От подписи в протоколе отказался:

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Факт совершенного административного правонарушения подтверждается свидетелями (если они имеются):

1)

(фамилия, имя, отчество, адрес постоянной (временной)

регистрации, фактический адрес места проживания, место работы, адрес, должность, телефон)

(фамилия, инициалы)

(подпись свидетеля)

2)

(фамилия, имя, отчество, адрес постоянной (временной)

регистрации, фактический адрес места проживания, место работы, адрес, должность, телефон)

(фамилия, инициалы)

(подпись свидетеля)

Старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Тульской области капитан внутренней службы О.В. Серегина

(подпись)

28 апреля 2021 года

(дата)

Одновременно сообщаем: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.