



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области
301440 Тульская область рп. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел. (48736)4-10-69
301510 Тульская область рп. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел. (48733)2-13-71

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 118/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» му-
ниципального образования Арсеньевский район

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора Одоевского и Арсень-
евского районов Тульской области по пожарному надзору заместителя начальника ОНД и ПР по
Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
области подполковника внутренней службы Мухина Николая Михайловича № 118 от 11.11.2021г.

в период

с " 02 " декабря 2021 г. 10 час. 30 мин. по "02" декабря 2021 г. 11 час. 30 мин.

с " 06 " декабря 2021 г. 10 час. 00 мин. по "06" декабря 2021 г. 11 час. 00 мин.

с " 08 " декабря 2021 г. 09 час. 00 мин. по "08" декабря 2021 г. 10 час. 00 мин.

Государственный инспектор по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожар-
ному надзору инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области лейтенант внутренней службы Сафарян Мхитар Арсенович.

проведена внеплановая выездная проверка в ходе которого присутствовал представитель контроли-
руемого директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньев-
ского района Ларина Т.Н.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О Государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Разработать план эвакуации в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009. (на 2-ом этаже)	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные	07.03.2022 года	

		эвакуационные. Требования и методы контроля»		
2.	Организовать хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний	п. 54 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 ст. 83 ч. 1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	07.03.2022 года	
3.	Руководителю организации обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания. (на 2-ом этаже)	п. 24 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
4.	Руководителю организации обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. (на 2-ом этаже)	п. 29 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
5	Заменить кабель и провода автоматических установок противопожарной защиты в соответствии с требованиями	п. 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»	07.03.2022 года	

6	Установить светильники аварийного освещения, отличающийся от светильников рабочего освещения знаками или окраской. (на 2-ом этаже)	п. 37 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
7	Руководителю организации обеспечить наличие в объекте защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (на 2-ом этаже)	п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
8	Восстановить учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (на 2-ом этаже)	п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
9	Нанести на корпус огнетушителей порядковый номер, дату зарядки (перезарядки), установленные на объекте защиты на 2-ом этаже, а также опломбировать запускающее или запорно-пусковое устройство.	п. 407 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
10	Руководителю организации устранить горючую отделку на путях эвакуации (на 2-ом этаже)	ст. 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	07.03.2022 года	

11	Руководителю организации обеспечить применение основных строительных и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 2-го этажа.	Ст. 52 ч. 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	07.03.2022 года	
12	Руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (на 2-ом этаже)	п. 36 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
13	Руководителю организации обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (на 2-ом этаже)	п. 50 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022 года	
14	Организовать изготовление пожарных шкафов из негорючих материалов (на 2-ом этаже)	Ст. 107 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	07.03.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле(надзоре) порядке.

Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.

Фамилия, инициалы, контролируемого лица(представителя)
Ларина Т.Н.

Подпись
(подпись)

Государственный инспектор по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенант внутренней службы
Сафарян Мхитар Арсенович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица(лиц), руководителя группы инспектор органа государственного пожарного надзора)



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 ОБЪЕКТОВ НА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
 БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также требований Федерального закона от 07.02.2011 № 15-ФЗ «Об основах пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности объектов, подлежащих государственному пожарному надзору, необходимо провести обследование объектов на предмет соответствия их требованиям пожарной безопасности.

Объект: [Faint text describing the object being inspected]

Адрес: [Faint text describing the address]

Дата проведения обследования: [Faint text]

Инспектор: [Faint text]

Руководитель группы инспекторов: [Faint text]

№ п/п	Наименование объекта	Степень соответствия требованиям пожарной безопасности	Замечания
1.	Объект № 1, расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. ...	Степень соответствия требованиям пожарной безопасности: удовлетворительно	Замечания: отсутствуют